

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschlussvorlage
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsvorlage
<input type="checkbox"/>	Mitteilungsvorlage

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nichtöffentlich
-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------------

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
66.1-So/Hö	25.08.2004	BAUA/99/00375

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Bauausschuss	07.09.2004

Betreff

Frouardplatz
hier: Antrag der Ratsmitglieder Gisela Becker und Stefan Müller vom 23.08.2004

Beschlussvorschlag
Der Bauausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen im lfd. Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr						
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Euro:			Deckungs- vorschlag	
Abwicklung im		Mittel stehen		Mittel stehen		
<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt	<input type="checkbox"/> Wirtschaftsplan	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> siehe Begründung	

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren/Folgekosten				
weitere Raten		Euro	Vorgesehen im	für
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> Investitionsprogramm	
jährliche Folgekosten		Euro	ab	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja			

Beratungsergebnis					Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> laut Beschluss- vorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung

Die fußläufige Fläche des Frouardplatzes wurde mit einem leichten Quergefälle zur nordwestlichen Seite als ebene Fläche zwecks Mehrfachfunktion ausgebaut. Zur Oberflächengestaltung wurden geschliffene Betonsteinplatten der Größen 60 cm x 60 cm und 30 cm x 30 cm in der Farbe anthrazit verwendet.

Aus gestalterischen Gründen wurden die Betonsteinplatten der Größe 30 cm x 30 cm als Bänder mit Einfassungen aus Granitsteinen der Größe 10 cm x 10 cm angelegt (Bild 1). In Teilbereichen sind diese Bänder in nordwestlicher Richtung, d.h. in Richtung der Querneigung als Rinnen zur Ableitung des Oberflächenwassers angelegt.

Die Granitsteine sind in den Rinnenbereichen mit einer Neigung von 8° verlegt, so dass die waagrecht verlaufenden wasserführenden Betonsteinplatten einen Höhenunterschied zum Normalniveau des Frouardplatzes von ca. 2-3 cm aufweisen (Bild 2).

Dieser Höhenunterschied bedeutet keine Gefahrenstelle, zumal die als Einfassung dienenden Granitsteine wegen ihrer Farbgebung, der Oberflächenstruktur sowie der Kleinteiligkeit einen Kontrast zu den anthrazitfarbenen Platten bilden.

Auch bei Dämmerung sind die Unterschiede und die leichte Vertiefung der Rinnen durch die ausreichende Beleuchtung des Frouardplatzes erkennbar.

Zusätzliche farbliche Markierungen entlang der Entwässerungsrinnen würden das gestalterische Gesamtbild des Frouardplatzes stören.

In Vertretung

Röger
Erster Beigeordneter

Anlage