

Herr Jüngling und Herr Wagener vom Ing.-Büro Jüngling stellen den Anlagenvergleich zur Erneuerung der Heizungsanlage vor.

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr beauftragt die Verwaltung, die Realisierung der Variante 3 (2 Stck. BW-Kessel mit jeweils 720 kW, mit einem BHKW 50 / 81 kW (elektrisch /thermisch) und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe) auszuschreiben und umzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, beide Varianten (herkömmliche Ausschreibung und Contracting/Betreiber-Ausschreibung) auszuschreiben und zu vergleichen. Des Weiteren soll bei der Ausschreibung die Möglichkeit einer späteren Anbindung des Jabachkindergartens und der Feuerwehr Lohmar berücksichtigt werden.